



ATTESTATION DE CONFORMITE

N° FLEEXADB500



DEMANDEUR :

Monsieur DUVINAGE Jean-Baptiste - L'ECHELLE EUROPEENNE - Rue Henri Farman 34430 ST JEAN DE VEDAS

MATERIEL CONCERNE :

- Fabricant : **L'ECHELLE EUROPEENNE**
- Type Commercial : **FLEEXADB500**
- Référence : **Potelet déformable H=500 mm pour support Béton au sol.**
- Type d'équipement : **Dispositif d'ancrage de classe A1 (NF EN 795 1996)**



REFERENTIEL :

Le dispositif d'ancrage de classe A1 a été évalué suivant le référentiel NF EN795 de Septembre 1996 et de l'amendement A1 (2000) : Dispositifs d'ancrage.

DESCRIPTION DU MATERIEL :

DESIGNATION	REFERENCE	QUANTITE
Tige filetée M16 Bac sec Classe 8.8	A0008950	1
Tube Ø 50 x 2 mm - Ht = 431,2 mm	A0005899	1
Absorbeur d'énergie 1.0	A0008947	2
Anneau d'Ancrage M16 Femelle LOCK EYE SP146	A0008956	1
Goujon d'ancrage M16-30-48/150	A0008958	1
Rondelle Tôlier Ø16.5x40x3	A0008955	3
Rondelle MN16	A0008953	1
Ecrou Bas H M16	A0008952	4
Ecrou frein H M16	A0008951	1
Rondelle Grower 16	A0008954	1

DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE CONSTITUTIF DU POINT D'ANCRAGE :

Potelet en alliage d'aluminium de hauteur 500 mm à action déformable sous effort de chute, installé à l'aide d'un Goujon d'ancrage mécanique M16 x 150 mm WURTH référence. M16-30-48/150

CONDITION D'UTILISATION :

- L'ancrage **FLEEXADB500** s'adapte sur la plupart des supports en béton non fissuré au sol (Epaisseur minimale voir notice de pose)
- L'utilisation est prévue pour 3 personnes équipées d'équipement de protection individuelle adapté employé dans le sens longitudinal ou transversal aux nervures.

AVIS DE L'EVALUATEUR :

Les essais réalisés sur le dispositif d'ancrage de classe A1, référencé «**FLEEXADB500**» commercialisé par la société L'ECHELLE EUROPEENNE ont satisfait aux exigences du référentiel NF EN 795 de septembre 1996.

L'ensemble des examens sont contenus dans le rapport CTD -INSPECTION X2D2015100049 du 16/10/2015

CTD INSPECTION
 S.A.S. AU CAPITAL DE 7500 €
 218/228 avenue du Haut-Lévêque
 Château Bersol - Bâtiment 6 - 33600 PESSAC
 Tél. 0800 600 890 - Fax 05 56 80 00 16
 SIREN 499 306 850

A Pessac, le 16/10/2015,
Monsieur BESSIERE, évaluateur CTD INSPECTION.