

ATTESTATION DE CONFORMITE
Vérification de la tenue mécanique des garde-corps ALSOLU

FASTGUARD Embase à plat - EES

DROIT et INCLINE

Portée : 1,5 m

1. DEMANDEUR

ECHELLE EUROPEENNE, Parc Marcel Dassault, 447 rue Henri Farman - 34430 Saint-Jean-de-Védas

2. MATERIEL CONSIDERE

Garde-corps de type FASTGUARD A PLAT- EES :

- Modèles 3D « .step » des gardes corps

3. REFERENTIEL

- NF E 85-015 – Moyens d'accès permanents (07/2019). (Escaliers, échelles à marches et garde-corps)
- Rapport APAVE N°114129943-001-1 15/06/2020.

4. CONCLUSION

Les calculs effectués montrent que les garde-corps FASTGUARD Embase à plat - EES respectent les conditions de déformations et de résistance définis par la norme **NF E 85-015 (2019)**.

Les gardes corps sont validés pour un entraxe maximal entre deux montants égal à 1500mm.

MOREAU 
Validation électronique