

**ATTESTATION DE CONFORMITE**  
**Vérification de la tenue mécanique des garde-corps**

**FASTGUARD**

**Embase EEDZ- EEZ – EEZ70 –EEZ100 – EEZ130 – EEZ160**

MONTANT DROIT et INCLINE

Portée : 1,5 m

**1. DEMANDEUR**

**ECHELLE EUROPEENNE** – Parc Marcel Dassault, 447 rue Henri Farman 34430 SAINT JEAN DE VEDAS - FRANCE,

**2. MATERIEL CONSIDERE**

**Garde-corps de type FASTGUARD embase EEDZ - EEZ – EEZ70 – EEZ100 – EEZ130 – EEZ160 :**

- Modèles 3D « .step » des gardes corps

**3. REFERENTIEL**

- NF E 85-015 – Moyens d'accès permanents (07/2019). (Escaliers, échelles à marches et garde-corps)
- NF EN 14122-3 – Sécurité des machines – Partie 3 : escaliers, échelle à marches et garde-corps (03/2017).
- Rapport APAVE N°11949669-001-1 du 15/03/2021.

**4. CONCLUSION**

Les calculs effectués montrent que les garde-corps FASTGUARD avec embase EEDZ - EEZ – EEZ70 – EEZ100 – EEZ130 – EEZ160 respectent les conditions de déformations et de résistance définis par la norme **NF E 85-015 (2019)** et la norme **NF EN 14122-3**.

Les gardes corps sont validés pour un entraxe maximal entre deux montants égal à 1500mm.



OLIVIER FAURE Validation électronique