

DEKRA Industrial SAS
Actividad Valorización del Patrimonio
36 avenue Jean Mermoz – CS 58812
69355 LYON CEDEX 08 – Francia
Tel.: +33 (0)4.72.78.13.98
Fax: +33 (0)4.72.78.44.04

Nuestras Ref.: 54007813 / 30

Contrato N.º 2023 1938 5041 – Versión 4

CERTIFICADO DE ENSAYOS

Los abajo firmantes **DEKRA Industrial SAS**, sociedad sita en 36 Avenue Jean Mermoz, CS 58812 – 69355 LYON Cedex 08, Francia, certificamos que:

La barandilla autoportante derecha MC 68x27, de aluminio, con pasamano y un travesaño intermedio, referencia « EEAP-D2-V2 », de 1,115 m de altura respecto a la zona de estacionamiento normal, lastrada con tres contrapesos de estabilidad de 12,5 kg unitario en la parte posterior de cada uno de los dos apoyos de extremo y con dos contrapesos de estabilidad de 12,5 kg unitario en la parte posterior del apoyo central, y en apoyo en la parte delantera contra un tope bajo de 50 mm de altura que simboliza una acrótera, en la configuración de dos tramos de 1,50 m de anchura y una distancia horizontal de 1,40 m entre el apoyo contra el tope bajo y la parte trasera del último contrapeso, según el plano N° EEAP-D2-V2 (14122-3), titulado « Garde-corps MC 68x27 – Garde-corps autoportant droit avec lisse et sous-lisse » revisión A del 07/07/2023

distribuida por la empresa L'Échelle Européenne, Parc Marcel Dassault, 447 rue Henri Farman – 34430 Saint-Jean-de-Védas (Francia)

ha sido sometido a los siguientes ensayos:

- Ensayos estáticos de conformidad con los protocolos y las exigencias definidos por la norma NF EN ISO 14122-3 de marzo de 2017– apartado 8.2

Los ensayos estáticos enunciados han dado resultados satisfactorios respecto a los criterios definidos en la norma NF EN ISO 14122-3 de marzo de 2017.

Informe de ensayo DEKRA Industrial SAS referencia: 54007813 / 29

Lyon, 21 de julio de 2023

Gilles BÉRAUD

Responsable Comercial

